

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВОСТОЧНЫЙ»
(ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»)

Мотивированное мнение выборного
органа первичной профсоюзной организации
учтено (протокол от 31.08.2018 № 2)

Председатель первичной профсоюзной
организации

М.А. Войлоков



УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»

от 31.08.2018 № 149/21

Директор

А.А. Гурченкова

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, ОСМОТРЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.

ИОТ -076 - 2018

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

- 1.1. К оперативному обслуживанию электроустановок допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие соответствующую подготовку, знающие схемы, прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, проверку знаний в квалификационной комиссии, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Лица, допущенные к оперативному обслуживанию электроустановок, обязаны знать должностные и эксплуатационные инструкции, особенности оборудования.
- 1.3. Оперативное обслуживание может осуществляться одним или несколькими лицами, число оперативного персонала определяется начальником энергослужбы.
- 1.4. Лица оперативного персонала, обслуживающие энергоустановки, должны иметь квалификационную группу не ниже III-ей. Лица, не имеющие отношения к обслуживанию данной электроустановки и не выполняющие работы по распоряжениям, могут допускаться в помещение электроустановок в сопровождении и под надзором лица, обслуживающего персонала с квалификационной группой не ниже III-ей.
- 1.5. Лица, обслуживающие электроустановки, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.6. Работники должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места

расположения первичных средств пожаротушения, уметь ими пользоваться и знать направления эвакуации при пожаре.

- 1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю или дежурному администратору ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».
- 1.8. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.9. В помещении должна быть медицинская аптечка для оказания первой помощи при травмах.
- 1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда и технике безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

- 2.1. Сопровождающий обязан неотлучно находиться с допускаемыми в помещение электроустановки лицами, следить за их безопасностью.
- 2.2. При входе в помещение предупредить, о запрещении приближаться к электрооборудованию и токоведущим частям.
- 2.3. В местах установки электрооборудования, опасного при прикосновении, должны быть вывешены предостерегающие плакаты: «СТОЙ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ», «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» и др.
- 2.4. Перед включением электрооборудования, а также машин необходимо проверить исправность самого оборудования и всех его защитных устройств.
- 2.5. Включать в работу неисправное электрооборудование строго запрещается.
- 2.6. Перед включением электрооборудования и пуском машин необходимо проверить, нет ли вблизи людей и предупредить их о включении.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ.

- 3.1. В машинном зале для местного освещения должны применяться переносные электролампы только на напряжение 12 В. Для питания переносных электроламп местного освещения применять понижающие трансформаторы 220 В на 12 В.
- 3.2. Осмотр электроустановок может производиться единолично административно-техническим персоналом с квалификационной группой IV; оперативным персоналом с квалификационной группой не ниже III-ей, обслуживающим данную электроустановку. Список лиц административно-технического персонала, которым разрешен единоличный осмотр, устанавливается распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство

- 3.3. Оперативному персоналу, обслуживающему производственное электрооборудование и электрическую часть технологического оборудования, разрешается единолично открывать для осмотра дверцы щитов пусковых устройств, пультов управления.

При таком осмотре следует соблюдать осторожность, не касаться токоведущих частей, открытой аппаратуры и запрещается выполнять какие-либо работы, за исключением работ, производимых в порядке «Текущей эксплуатации».

- 3.4. Установку и снятие предохранителей производить при снятом напряжении. При невозможности снятия напряжения допускается заменять предохранители под напряжением, но со снятой нагрузкой, с помощью изолирующих клещей в предохранительных очках и диэлектрических перчатках. Под нагрузкой допускается только замена предохранителей закрытого типа (побочных). Работать следует в диэлектрических перчатках и предохранительных очках.

Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения с обслуживаемой электроустановки, оно может быть подано вновь без предупреждения, как в условиях нормальной эксплуатации, так и в аварийных случаях.


4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.


- 4.1. Дежурный, обнаруживший при осмотре электроустановки неисправность, обязан зафиксировать её в эксплуатационном журнале и немедленно сообщить своему непосредственному начальнику.
- 4.2. Работник, обнаруживший неисправность, угрожающую пожаром, взрывом или другим несчастным случаем, обязан немедленно принять зависящие от него меры, предупреждающие опасность. В этом случае дежурный обязан немедленно и единолично произвести необходимые отключения всей или части установки, оградить опасную зону и т.д. с последующим уведомлением вышестоящего лица.
- 4.3. При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, сообщить о несчастном случае администрации ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» (если пострадал ребенок – родителям пострадавшего), при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

- 5.1. По окончании работы привести в порядок рабочее место.

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по безопасности  _____ **Войлоков М.А.**

Специалист по охране труда  _____ **Титаренко И.М.**