

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ  
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВОСТОЧНЫЙ»  
(ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»)

Мотивированное мнение выборного  
органа первичной профсоюзной организации  
учтено (протокол от 30.08.18 № 2)

Председатель первичной профсоюзной  
организации

М.А. Войлоков

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»

от 31.08.2018 № 147/21

Директор

А.А. Гурченкова

## ИНСТРУКЦИЯ

### ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

ИОТ – 080 - 2018

#### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К работам по обслуживанию устройств механической вентиляции допускаются работники, достигшие 18-летнего возраста, имеющие соответствующую подготовку, прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, проверку знаний в квалификационной комиссии, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Общий надзор за состоянием и правильностью работы вентиляционных устройств осуществляет главный инженер.
- 1.3. Работники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха
- 1.4. Работники должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, уметь ими пользоваться и знать направления эвакуации при пожаре.
- 1.5. Работа вентиляционных систем должна отражаться в специальном журнале.
- 1.6. Необходимо систематически, не реже чем через 6 месяцев очищать от пыли все внутренние поверхности вентсистем во избежание пожара.
- 1.7. Необходимо регулярно производить смазку подшипников вентиляторов и электромоторов.
- 1.8. Вентиляционные камеры должны иметь электроосвещение, переносные

электрические лампы не выше 36 В – в сухих и не выше 12 В – в сырых помещениях.

- 1.9. Ременные передачи к вентиляторам и прочие движущиеся части должны быть снабжены исправными и хорошо укрепленными ограждениями.
- 1.10. Электродвигатели вентиляционных установок, имеющих включение и выключение на рабочих местах, должны иметь дублирующие пусковые устройства на местах установки вентиляционных систем.
- 1.11. Всё электрооборудование вентиляционных установок – рубильники, пускатели, электромоторы и пр. – должно быть заземлено.
- 1.12. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю или администратору ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».
- 1.13. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.14. В помещении должна быть медицинская аптечка для оказания первой помощи при травмах.
- 1.15. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда и технике безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.**

- 2.5. Привести в порядок одежду, завязать рукава, застегнуть все пуговицы, убрать волосы под головной убор, спрятать все висячие концы одежды.
- 2.6. Перед включением вентиляции необходимо:
  - проверить исправность калориферов оборудования и его ограждений;
  - проверить наличие заземления всего электрооборудования вентиляционной установки;
  - проверить натяжение ремней на привозной системе;
  - проверить состояние коробов, нет ли в них отверстий и неплотностей;
  - проверить правильность установки и открытие заслонок и шиберов;
  - проверить, не осталось ли после ремонта вентилятора посторонних предметов;
  - удалить из венткамеры всех посторонних людей.
- 2.7. При обнаружении неполадок, лишних шумов, ударов, стука или вибрации вентиляционного оборудования, оно должно быть немедленно остановлено. Сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю и приступать к работе только после устранения неполадок мастером по вентиляционному оборудованию.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.**

- 3.5. Лица, обслуживающие вентиляционные установки, обязаны:

- пускать в действие и останавливать вентиляторы;
  - постоянно следить за правильной и бесперебойной работой вентиляционных установок;
  - регулировать температуру воздуха в помещениях ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»;
  - периодически чистить всю вентсистему (вентиляторы, калориферы, воздуховоды и т.д.).
  - устранять дефекты в эксплуатации и производить мелкий ремонт вентиляционных установок ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».
- 3.6. Для эффективной работы вентиляции зимой нужно оставлять открытыми двери, окна, фрамуги и пр.
- 3.7. Производить на ходу смазку подшипников, регулировку, чистку, любой ремонт вентиляционной установки категорически запрещается.
- 3.8. Снимать, надевать и канифолить приводные ремни на ходу запрещается.
- 3.9. При обнаружении вентиляционного оборудования под напряжением нужно немедленно остановить его и сообщить электромонтеру
- 3.10. При обнаружении мелких неисправностей электромотора вентилятора и других частей вентиляционной установки нужно принять меры к их исправлению. В аварийных ситуациях надо остановить вентиляцию и сообщить главному инженеру.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.**

- 4.1. При возникновении пожара нужно выключить всю вентиляцию и закрыть все заслонки, шиберы, двери, окна, эвакуировать людей из помещения венткамеры, сообщить о возгорании своему непосредственному руководителю или администратору ГБОУДО ДТДиМ «Восточный», а пламя попытаться потушить первичными средствами пожаротушения. При невозможности самостоятельного тушения очага возгорания, позвонить по телефону «495-305-29-74» в ближайшую службу пожарной безопасности.
- 4.2. При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса. Сообщить о несчастном случае администрации ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» (если пострадал ребенок – родителям пострадавшего), при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.**

- 5.1. По окончании работ привести в порядок и протереть все вентиляционное оборудование.
- 5.2. Убрать на место инструмент, средства индивидуальной защиты и тщательно

ВЫМЫТЬ руки с МЫЛОМ.

**СОГЛАСОВАНО:**

Специалист по безопасности  \_\_\_\_\_ Войлоков М.А.

Специалист по охране труда  \_\_\_\_\_ Титаренко И.М.